

## Talousoveden laatu

### Verkostoveden valvontatutkimuksen näytteiden tulokset 2017

Talousoveden valvontatutkimuksen tulokset ja laatuvaatimukset	Kangasalan alue (näytteiden keskiarvo)	Kuhmalahden alue (näytteiden keskiarvo)	Enimmäispitoisuus	Yksikkö
Escherichia coli	0	0	0	pmy/100 ml
Enterokokit	0	0	0	pmy/100 ml
Fluoridi (F)	0,18	0,15	1,5	mg/l
Arseeni (As)	<0,2	<0,2	10	µg/l
Radon (Rn)	<50	<50	1000	Bq/l
<b>Talousoveden valvontatutkimuksen tulokset ja laatusuositukset</b>				
Mangaani (Mn)	3	<1	50	µg/l
Rauta (Fe)	13	<10	200	µg/l
Alumiini (Al)	13	<10	200	µg/l
Kloridi (Cl)	10	0,9	250	mg/l
Natrium (Na)	28	15	200	mg/l
Sulfaatti (SO <sub>4</sub> )	40	15	250	mg/l

Laatuvaatimukset ja -suositukset Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousoveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015)