

Talousoveden laatu

Verkostoveden valvontatutkimuksen näytteiden tulokset 2018

Talousoveden valvontatutkimuksen tulokset ja laatuvaatimukset	Kangasalan alue (näytteiden keskiarvo)	Kuhmalahden alue (näytteiden keskiarvo)	Enimmäispitoisuus	Yksikkö
Escherichia coli	0	0	0	pmy/100 ml
Enterokokit	0	0	0	pmy/100 ml
Fluoridi (F)	0,18	0,15	1,5	mg/l
Arseeni (As)	0,16	0,17	10	µg/l
Radon (Rn)	<50	<50	1000	Bq/l
Talousoveden valvontatutkimuksen tulokset ja laatusuositukset				
Mangaani (Mn)	3	<1	50	µg/l
Rauta (Fe)	11	<10	200	µg/l
Alumiini (Al)	<10	<10	200	µg/l
Kloridi (Cl)	8,6	1,0	250	mg/l
Natrium (Na)	30	13	200	mg/l
Sulfaatti (SO ₄)	38	14	250	mg/l

Laatuvaatimukset ja -suositukset Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousoveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015)