

## Talousveden laatu

### Verkostoveden valvontatutkimuksen näytteiden tulokset 2022

| Talousveden valvontatutkimuksen tulokset ja laatuvaatimukset        | Kangasalan alue (näytteiden keskiarvo) | Kuhmalahden alue (näytteiden keskiarvo) | Enimmäispitoisuus | Yksikkö    |
|---|--|---|-------------------|------------|
| Escherichia coli  | 0                                      | 0                                       | 0                 | pmy/100 ml |
| Enterokokit   | 0                                      | 0                                       | 0                 | pmy/100 ml |
| Fluoridi (F)  | 0,17                                   | 0,069                                   | 1,5               | mg/l       |
| Arseeni (As)  | 0,20                                   | 0,18                                    | 10                | µg/l       |
| Radon (Rn)  | <50                                    | <50                                     | 300               | Bq/l       |
| <b>Talousveden valvontatutkimuksen tulokset ja laatusuositukset</b> |  |   |                   |            |
| Mangaani (Mn)   | 4                                      | <1                                      | 50                | µg/l       |
| Rauta (Fe)  | 13                                     | <10                                     | 200               | µg/l       |
| Alumiini (Al)   | <10                                    | <10                                     | 200               | µg/l       |
| Kloridi (Cl)  | 9,1                                    | 0,9                                     | 250               | mg/l       |
| Natrium (Na)  | 31                                     | 12                                      | 200               | mg/l       |
| Sulfaatti (SO <sub>4</sub> )  | 44                                     | 14                                      | 250               | mg/l       |

Laatuvaatimukset ja -suositukset Sosiaali- ja terveystieteiden ministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015)